

Sídlo:
Nová farma 1863
431 11 Jirkov

Vzorková prodejna:
Žižkova 1793
431 11 Jirkov

IČ: 47310499
DIČ: CZ47310499

Tel: 474 333 200 Mob: 739 018 573 Fax: 417 669 491 E-mail: boulit@boulit.cz

Vnitřní předpis výrobce

Směrnice pro vizuální posouzení vnitřních dveřních prvků

1. Rozsah užití

Tato směrnice je určena pro vizuální posouzení již namontovaných funkčních interiérových dveří a jejich zárubní v objektu.

2. Posouzení

Pro posouzení vizuálně rozeznatelných nedostatků je rozhodující pohled na finálně instalovaný prvek ve standardně používaném stavu. Dosud nenainstalované prvky se posuzují ve standardní poloze používání na stojato. Zkouška se provádí na vzdálenost 1,5 m při úhlu pohledu, který odpovídá běžnému užívání v místnosti. Výška pohledu pro posouzení je stanovena na cca 1,5 m resp. ve výšce očí. Posouzení probíhá při světelných poměrech, které odpovídají osvětlení místnosti denním světlem nebo běžnému osvětlení umělému. Nepřípustné je nasvícení reflektory, přímé slunce nebo přímé nasvícení umělým zdrojem.

Upozornění:

Označení domnělých vad musí být před posouzením odstraněno.

Nepřípustné jsou: viditelné stopy broušení, praskliny, vyčnívající dřevní vlákna, zbytky lepidel.

Přípustné jsou: připevnění zasklívacích lišt nastřelovacími drátky a šrouby, které nesmí rezavět a jejich provedení musí být čisté. Viditelné pokosové spojení zárubní. Dorazové části musí být čisté opracované a povrchová vrstva a úprava musí překrývat nosný materiál.

Zhotovitel nenese odpovědnost za neodborné zásahy do vlastností díla.

Výrobní a montážní tolerance

Povolené tolerance:

výška křidel	+/- 2,5 mm
šířka křidel	+/- 2 mm
prohnutí křidel na výšku	+/- 4 mm
hloubka polodrážky	+/- 0,5 mm
zadlabání zámku (umístění střelky)	+/- 0,5 mm
umístění a rovinnost rámečků	+/- 2 mm
šířka zárubně	+/- 1,5 mm
šířka zárubně u pokosového spoje	+/- 0,5 mm
výška zárubně	+/- 3 mm
umístění protiplechu v zárubni	+/- 0,5 mm
rozteč navrtání pantů	+/- 1 mm
spára mezi křídlem a podlahou	3 až 8 mm

Reklamacce na výrobek (dveřní křídlo, zárubeň) nebude uznána pokud jednotlivé rozměry dveří a zárubní nebo funkčních či montážních spár nejsou větší než výše uvedené povolené tolerance a to jak jednotlivě nebo dohromady.